

様式第 2 号（第 6 条関係）

ブロック塀等点検表

ブロック塀等の概要

所在地	本宮市		
高さ	m	長さ	m

点検項目	番号	□ 補強コンクリートブロック造	□ 組積造（石などを積んだもの）	調査結果		
				適合	不適合	
外 観 調 査	高さ	1	塀の高さは 2.2m 以下	塀の高さは 1.2m 以下	はい	いいえ
	厚さ	2	塀の高さが 2m 以下の場合、厚さ 10 cm 以上	塀の高さの 1/10 以上	はい	いいえ
			塀の高さが 2m を超える場合、厚さ 15 cm 以上			
	控壁	3	塀の長さ 3.4m 以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上の長さの控壁がある (塀の高さが 1.2m を超える場合)	塀の長さ 4m 以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上の長さの控壁がある	はい	いいえ
	老 朽 化	4	亀裂がある	亀裂がある	いいえ	はい
		5	傾いている	傾いている	いいえ	はい
6		ぐらついている	ぐらついている	いいえ	はい	
耐久性	7	築造から 30 年以上経過している	築造から 30 年以上経過している	いいえ	はい	
特記事項	※その他、基礎・鉄筋等で危険と思われる状況があれば記入してください。					
評価	上記項目のうち、1 つでも不適合があればブロック塀等の安全対策が必要です。 ※築造から 30 年以上経過しているものは安全点検・対策が必要です。					
違反のないことの確認	次のいずれか ・建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 61 条又は第 62 条の 8 の規定に適合するもの。 ・既存不適格（工事の着手が昭和 56 年 5 月 31 日以前）であるもの。			はい	いいえ	