

設計図書等に関する回答書

設計図書等について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事番号 教育 第 5－7 8 号
- 2 工 事 名 認定こども園建設工事基本・実施設計業務委託

3 回答事項

質 問	回 答
1. 防球ネットの高さをお教え下さい。	1. 設置高さの検討も本設計に含まれていることから、高さに関しては決まっておりません。
2. ボーリング調査の調査方法について教えて下さい。 標準貫入試験の場合は、土質長さ及び土質試験についてもお教え下さい。	2. 調査方法は標準貫入試験（オールコアボーリング）になります。 土質長さは砂・砂質土の15mで、土質試験は六価クロム試験及び液状化検討となります。